

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.


№ 238

Об утверждении температурного
графика работы котельной № 1
по ул. Верхняя, 53
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной № 1, расположенной по адресу: пгт. Карымское, ул. Верхняя, 53, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной № 1, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной № 1 по ул. Верхняя пгт. Карымское на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Тепловик» Терентьеву С.Н. для организации предоставления услуги по производству и передачи тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава
городского поселения «Карымское»



И.И. Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от «20» сентября 2023 г. №238

Температурный график*
работы котельной № 1 на отопительный период 2023-2024 гг.

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.

№ 239

Об утверждении температурного
графика работы котельной № 2
по пер. Стадионный, 2а
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной № 2, расположенной по адресу: пгт. Карымское, пер. Стадионный, 2а, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной № 2, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной № 2 по пер. Стадионный, 2а пгт. Карымское на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Коммунальник плюс» Волокитину А.Г. для организации предоставления услуги по производству и передаче тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

городского поселения «Карымское»



И.И. Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от «20» сентября 2023 г. №239

Температурный график*
работы котельной № 2 на отопительный период 2023-2024 гг.

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.

№240

Об утверждении температурного
графика работы котельной № 3
по ул. Нагорная, 12
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной № 3, расположенной по адресу: пгт. Карымское, ул. Нагорная, 12, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной № 3, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной № 3 на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Коммунальник плюс» Волокитину А.Г. для организации предоставления услуги по производству и передачи тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава
городского поселения «Карымское»



И.И. Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от «20» сентября 2023 г. №240

**Температурный график
работы котельной № 3 на отопительный период 2023-2024 гг.**

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.

№ 241

Об утверждении температурного
графика работы котельной № 4
по ул. Вокзальная, 27
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной № 4, расположенной по адресу: пгт. Карымское, ул. Вокзальная, 27, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной № 4, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной № 4 на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Тепловик» Терентьеву С.Н. для организации предоставления услуги по производству и передачи тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава
городского поселения «Карымское»



И.И. Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от « 20 » сентября 2023 г. №241

**Температурный график
работы котельной № 4 на отопительный период 2023-2024 гг.**

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.

№ 242

Об утверждении температурного
графика работы котельной № 6
по ул. Погодаева, 43а
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной № 6, расположенной по адресу: пгт. Карымское, ул. Погодаева, 43а, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной № 6, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной № 6 на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Тепловик» Терентьеву С.Н. для организации предоставления услуги по производству и передачи тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава
городского поселения «Карымское»



И.И.Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от «20»сентября 2023 г. №242

**Температурный график
работы котельной № 6 на отопительный период 2023-2024 гг.**

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.

№ 243

Об утверждении температурного
графика работы котельной № 7
по ул. Заводская, 6
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной № 7, расположенной по адресу: пгт. Карымское, ул. Заводская, 6 на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной № 7, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»,

1. Утвердить температурный график работы котельной № 7 на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Тепловик» Терентьеву С.Н. для организации предоставления услуги по производству и передачи тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

городского поселения «Карымское»



И.И.Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от « 20» сентября 2023 г. №243

**Температурный график
работы котельной № 7 на отопительный период 2023-2024 гг.**

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.

№ 244

Об утверждении температурного
графика работы котельной № 8
по ул. Ангарская, 1а
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной № 8, расположенной по адресу: пгт. Карымское, ул. Ангарская, 1а, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной № 8, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной № 8 на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Коммунальник плюс» Волокитину А.Г. для организации предоставления услуги по производству и передачи тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава
городского поселения «Карымское»



И.И. Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от « 20 » сентября 2023 г. №244

**Температурный график
работы котельной № 8 на отопительный период 2023-2024 гг.**

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.

№ 245

Об утверждении температурного
графика работы котельной № 9
по пер. Стадионный, 12а
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной № 9, расположенной по адресу: пгт. Карымское, пер. Стадионный, 12а, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной № 9, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной № 9 на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Коммунальник плюс» Волокитину А.Г. для организации предоставления услуги по производству и передаче тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

городского поселения «Карымское»



И.И. Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от « 20 » сентября 2023 г. №245

**Температурный график
работы котельной № 8 на отопительный период 2023-2024 гг.**

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.

№ 246

Об утверждении температурного
графика работы котельной бани
по ул. Новая, 2
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной бани, расположенной по адресу: пгт. Карымское, пер. Новая, 2, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной бани, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной бани на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Коммунальник плюс» Волокитину А.Г. для организации предоставления услуги по производству и передачи тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава
городского поселения «Карымское»



И.И.Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от « 20 » сентября 2023 г. № 246

**Температурный график
работы котельной бани на отопительный период 2023-2024 гг.**

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г.

№ 247

Об утверждении температурного
графика работы котельной УП
по ул. Почтовая, 2
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной УП, расположенной по адресу: пгт. Карымское, пер. Почтовая, 6, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной УП, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной УП на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Коммунальник плюс» Волокитину А.Г. для организации предоставления услуги по производству и передаче тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава
городского поселения «Карымское»



И.И.Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от «20» сентября 2023 г. №247

**Температурный график
работы котельной УП на отопительный период 2023-2024 гг.**

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки

Администрация городского поселения «Карымское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20 » сентября 2023 г

№ 248

Об утверждении температурного
графика работы котельной ЦК
по ул. Вокзальная, 1а
пгт. Карымское

В целях соблюдения температурного режима при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной ЦК, расположенной по адресу: пгт. Карымское, пер. Вокзальная, 1а, на основании гидравлического расчета тепловых сетей от котельной ЦК, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

1. Утвердить температурный график работы котельной ЦК на 2023-2024 гг. (прилагается).
2. Направить утвержденный температурный график директору ООО «Коммунальник плюс» Волокитину А.Г. для организации предоставления услуги по производству и передаче тепловой энергии.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава
городского поселения «Карымское»



И.И. Мыльников

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения «Карымское»
от « 20 » сентября 2023 г. №248

**Температурный график
работы котельной ЦК на отопительный период 2023-2024 гг.**

Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Текущая температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
10	34,7	33,2	-14	60,9	52,4
9	35,8	34,0	-15	62,0	53,2
8	36,9	34,8	-16	63,1	54,0
7	38,0	35,6	-17	64,2	54,8
6	39,1	36,4	-18	65,3	55,6
5	40,2	37,2	-19	66,4	56,4
4	41,3	38,0	-20	67,5	57,2
3	42,4	38,8	-21	68,6	58,0
2	43,4	39,6	-22	69,7	58,8
1	44,5	40,4	-23	70,8	59,6
0	45,6	41,2	-24	71,9	60,4
-1	46,7	42,0	-25	73,0	61,2
-2	47,8	42,8	-26	74,1	62,0
-3	48,9	43,6	-27	75,2	62,8
-4	50,0	44,4	-28	76,3	63,6
-5	51,1	45,2	-29	77,3	64,4
-6	52,2	46,0	-30	78,4	65,2
-7	53,3	46,8	-31	79,5	66,0
-8	54,4	47,6	-32	80,6	66,8
-9	55,5	48,4	-33	81,7	67,6
-10	56,6	49,2	-34	82,8	68,4
-11	57,7	50,0	-35	83,9	69,2
-12	58,8	50,8	-36	85,0	70
-13	59,9	51,6			

*с правом корректировки